

Verwendungsbereich

Die Sicherheitsgruppen 322, 323 und 324 dienen zur Absicherung von geschlossenen, elektrisch beheizten Trinkwassererwärmern (TWE), entsprechend DIN 1988 und DIN 4753, Teil 1. Die Sicherheitsgruppe 322 kann eingesetzt werden bei TWE bis 10 Liter Inhalt, die Modelle 323 und 324 bis 200 Liter Inhalt. Die Sicherheitsgruppen beeinhalteten alle zum Anschluss der TWE nach DIN 1988 geforderten Armaturen.

Ausführung

Sicherheitsgruppen in hochglanzverchromter Ausführung; Gehäuse und Innenteile aus hochwertiger, zugelassener Messing-Legierung; Federkappe aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff; Membrane und Dichtelemente aus hochhitze- und alterungsbeständigem, gummielastischem Kunststoff; Federn aus Federstahldraht, korrosionsgeschützt.

Eingangsdruck:	max. 10 bar
Betriebsdruck:	20% unter dem Einstelldruck des Sicherheitsventils
Standardeinstellung:	322 - 7 bar 322.1 - 10 bar 323.1 - 7 bar 323 / 324 - 6 bar
Max. Betriebstemperatur:	30°C Eintrittstemperatur
Durchfluss:	1,38 m³/h bei Δp 1,0 bar
ABP-Nr.:	PA-IX 7722/I
Bauteilprüfnummer:	TÜV-SV-20-545-½"-W-p

Daten für den Druckminderer (Sicherheitsgruppe 324) :

Eingangsdruck:	max. 16 bar
Ausgangsdruck:	1,5 - 5 bar
Werkseinstellung:	4 bar
Max. Betriebstemperatur:	30°C
Durchfluss:	1,27 m³/h bei Δp 1,1 bar
ABP-Nr.:	P-IX 7636/I


Zubehör :

Druckminderer	0314.15.004
Druckminderer-Funktionsteil	0314.15.902
Mischer, Einstellbereich 35-60°C,	0703.15.000
Manometer, Ø40mm, 0-10 bar,	0010.08.500
Austauschpatrone 2116 (siehe Ersatzteile)	

Montage

Vor dem Einbau müssen die Leitungen gut durchgespült werden. Zum störungsfreien Betrieb der Sicherheitsgruppe sollte auf jeden Fall ein Filter nach DIN EN 13443, Teil 1 eingebaut sein.

Die Sicherheitsgruppe wird entsprechend der Montageanleitung des TWE-Herstellers unterhalb des TWE montiert (siehe auch Einbauskizze). Bitte achten Sie auf Einhaltung der angegebenen Maße.



Wichtig : Während der Beheizung muss aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ablaufleitung austreten können! Nicht verschließen!

Bedienung

Bei Wartungsarbeiten an der nachfolgenden Installation (inkl. Sicherheitsventil) kann die Zuleitung mit Hilfe der Sicherheitsgruppe abgesperrt werden. Vor den Arbeiten am Sicherheitsventil muss der TWE entleert werden.

Der in der Sicherheitsgruppe eingebaute **Rückflussverhinderer** sollte einmal jährlich überprüft werden:


Ziehen Sie die Kunststoffkappe vom Absperrgriff ab. Drehen Sie die Absperrung zu und entfernen Sie den Stopfen aus dem Griff.

Das **Sicherheitsventil** sollte halbjährlich überprüft werden: Drehen Sie den schwarzen Anlüftgriff in Pfeilrichtung. **Dabei tritt am Sicherheitsventil Wasser aus.**

Die Sicherheitsgruppe 324 ist mit einem **Druckminderer** ausgestattet. Der Druckminderer ist werkseitig auf 4 bar Ausgangsdruck eingestellt. Andere Einstellungen können zwischen 1,5 und 5 bar vorgenommen werden. Nehmen Sie die Kunststoffkappe ab und lösen Sie die Kontermutter (SW19) auf der Spindel. Durch Drehen des Messing-Vierkants (SW10) wird der Ausgangsdruck verstellt (s. Abb. 1).

Drehen Sie bitte erst in Linksrichtung zur Druckreduzierung. Nun eine nachfolgende Zapfstelle öffnen, wieder schließen und durch Rechtsdrehen den gewünschten Ausgangsdruck einstellen. Beim Anziehen der Kontermutter den Vierkant gegenhalten.

Abbildung 1



Wartung

Bei Wartungsarbeiten ist die Sicherheitsgruppe abzusperrern und ggf. der Trinkwassererwärmer zu entleeren.

Sicherheitsventil :

Sitz und Dichtung des Sicherheitsventils können ohne Veränderung des Ansprechdrucks gereinigt werden, nachdem das Oberteil herausgeschraubt wurde. Zur Reparatur kann die Austauschpatrone 2116 verwendet werden.


Rückflussverhinderer :

Wenn der Rückflussverhinderer undicht ist, muss die Sicherheitsgruppe ausgetauscht werden.

Druckminderer :

Lösen Sie die Schraubkappe des Druckminderers - nicht die Kontermutter. Mit der Schraubkappe wird das komplette Funktionsteil aus dem Gehäuse entnommen. Reinigen Sie das Funktionsteil nur in klarem, kaltem Wasser. Das Funktionsteil kann nun wieder eingesetzt werden. Der eingestellte Ausgangsdruck wird dadurch nicht verändert. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, ersetzen Sie das Funktionsteil (Bestellnr. 0314.15.902).

Zur Entleerung des Trinkwassererwärmers entfernen Sie den Manostopfen. Öffnen Sie eine Warmwasserzapfstelle, um den Trinkwassererwärmer zu belüften.



Die Installation und Wartung darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Die Verpackung dient als Transportschutz. Bei erheblichen Beschädigungen der Verpackung ist die Armatur nicht einzubauen !



Gebrauchsanleitung




Abbildung : SG 322



**Sicherheitsgruppe
322 / 323 / 324**

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
 Mühlenstraße 62 • D-41352 Korschbroich
 Tel.: +49 2161 6105-0 • Fax: +49 2161 6105-20
 www.SYR.de • info@SYR.de