



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6311BR0498

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Sicherheitsgruppe (6311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitsgruppe für Expansionswasser
Modell <i>model</i>	Typ 24.1, Typ 24.2
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 10.01.2024 (TZW) Baumusterprüfung: SE 002/16 vom 04.04.2017 (TZW) Mechanikprüfung: SE 003/10+SE 004/10 vom 21.07.2010 (TZW) Mechanikprüfung: SE 006/10 vom 30.07.2010 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 205/16 vom 19.10.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1488 (01.06.2000) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.12.2029 / 24-0867-WNV

70029-04-A-DE

20.09.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Typ 24.1, Typ 24.2	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 15	
Typ 24.1, Typ 24.2	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV16, CV18, CV19	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

AbP: PA-IX 6741 / PA-IX 6903

Sicherheitsgruppe bestehend aus: Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Sicherheitsventil, Ablauftrichter und Rohrunterbrecher